

исх. № от 28.08.2023 г.

Прокурору района
старшему советнику юстиции
Д.И. Тракимас
заведующего
МБДОУ «Краснооктябрьский
детский сад»
А.А.Женченко


Ответ на представление

В ответ на представление Прокуратуры Черлакского района от от 28.07.2023 № 7-01-2023/Прдп 502-23-20520040 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, сообщаем следующее:

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено 22.08.2023г на административном совещании МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад» в присутствии помощника прокурора А.Ю. Яшкина, нарушение имели место быть.

1. В настоящее время в учреждении отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Для устранения выявленных нарушений по требованию ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад» в ближайшее время направит ходатайство учредителю Комитету по образованию на выделение денежных средств на приобретение самоспасателя.
2. Самоспасатель будет приобретен до 31.12.2023г.
3. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.

Заведующий ДОУ



А.А.Женченко.